

KUS-S

この製品は、ディップスイッチ  
の設定をおこなわないと動作  
しません。

This product does not operate  
unless the dipswitch is set.

- 以下の内容をお読みの上、必ず本製品内蔵のディップスイッチを所定の信号線No.に設定してから、ベースユニットに取り付けてください。
- Please read the following instructions before use. Install this product to the base unit, after you turn dipswitch on fixed signal wire color.


### 【ディップスイッチの設定方法】

### 【How to set up the dipswitch】

本製品内蔵の信号線選択用ディップスイッチにて、各信号線への接続を設定してください。各信号線色に対応するディップスイッチNo.は次表の通りです。


Connect power to each signal wire by switching the signal wire selection dipswitches integrated in the display module. Each dipswitch No. is allocated signal wire as below.

ディップスイッチNo. Dipswitch No.	信号線色 Signal wire color
1	赤 (Red)
2	黄 (Yellow)
3	緑 (Green)
4	青 (Blue)



ディップスイッチ  
Dipswitch

(例) ディップスイッチ  
(Ex.) Dipswitch



(No.3のみON)  
(Only No.3 is On.)

左図のように、No.3のスイッチをONした場合、このユニットは緑色の信号線に対応して動作します。  
If you turn No.3 dipswitch ON, this unit is operated with green signal wire.

(注意) ● ディップスイッチの設定をおこなわないと動作しません。ご注意ください。

● 使用にあたっては、ベースユニットの取扱説明書を必ずご覧ください。

(Note) ● This product does not operate unless the dipswitch is set.

● Be sure to read the instruction manual included with the base unit in addition to this manual.

B95100027 C

'16.11 NHI